



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

Gestione APVR



Pisa, 25/09/2014

Al Dirigente Provinciale

Vigili del Fuoco PISA

Ing. Ugo D'Anna

Oggetto: Gestione APVR

Apprendiamo da notizie di stampa di problematiche relative agli autoprotettori della sede di Volterra.

Dato che stiamo parlando di uno strumento di importanza vitale per la tutela della salute dei lavoratori e che fatti accaduti anche recentemente pongono dubbi sulla efficacia dei sistemi in dotazione al Comando per la verifica, pulizia, manutenzione e ricarica di aria riteniamo essenziale che siano messi a conoscenza i lavoratori di ciò che è accaduto e si disponga una immediata verifica di tutti i compressori in dotazione al Comando. La informiamo anche che in alcune sedi ci viene segnalato la non conformità di bombole in composito in dotazione a causa della avvenuta scadenza della revisione della stessa.

Alla luce di ciò che abbiamo esposto riteniamo urgente un riscontro alla presente ed una immediata informazione dell'accaduto.

Si coglie con la presente l'occasione per porgere sentiti saluti.