



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 00-2012 del 20/12/12

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Paolo Francesco TRONCA

Tramite:

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
Capo del Gabinetto del Capo Dipartimento
Viceprefetto Iolanda ROLLI

Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. Alfio PINI

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
Viceprefetto Aggiunto Giuseppe CERRONE

Oggetto: Limiti protettivi dei guanti da incendio.

In merito alla comunicazione del direttore centrale Mistretta prot. 6424/3405 del 14/12/2012 questa O.S. intende far presenti alcuni aspetti che forse non sono stati presi in considerazione durante l'analisi tecnica eseguita sui guanti da incendio per vigili del fuoco.

Fermo restando che la manualità del personale non può essere ovviamente compromessa a causa di guanti troppo spessi o ingombranti, ci chiediamo prima di tutto in cosa e come dovrebbe consistere quella "rotazione del personale" proposta dal direttore Mistretta.

Ma siamo veramente tutti consapevoli che una squadra VF è generalmente così composta: autista- caposquadra-vigile discontinuo-2 vigili permanenti?

Pertanto, secondo le analisi del direttore, la rotazione dovrebbe avvenire ogni "dieci secondi" tra i due vigili permanenti della squadra?!

Ma sarà mai possibile che in Italia, nel 2012, con tutte le tecnologie a disposizione, i Vigili del Fuoco debbano temere per la loro incolumità dalle ustioni durante un incendio?

E che l'unica soluzione sia quella di ruotare il personale sull'intervento?

Chiediamo pertanto che la questione venga immediatamente ridiscussa e rivista, soprattutto che siano messe in campo risorse economiche e logistiche per migliorare e sostituire tutti i guanti esistenti, considerando evidente la loro inadeguatezza agli utilizzi da parte del Corpo Nazionale.

Per USB VV.F.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004