



# UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Prot. RM n.05/2016 del 15/02/2016

**Al Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma  
Dott. Ing. Marco GHIMENTI**

**Al Dirigente Vicario  
Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI**

**Al responsabile dell'ufficio SPP del comando di Roma  
Ing. Carlo NICO**

**Oggetto:** situazione di igiene e sicurezza presso la sede distaccata di Civitavecchia

Con la presente questa O.S. intende portare a conoscenza di questa dirigenza la situazione in cui versa la sede in oggetto.

Da qualche tempo, al piano superiore della sede dove sono ospitati i locali camerate e armadietti, su quattro servizi igienici ne risultano funzionanti solo due; mentre il quinto, situato nella stanza riservata a eventuale personale femminile non è praticabile in quanto la stessa risulta chiusa a chiave. La conseguenza della carenza di servizi igienici è quella che, specialmente a cambio turno, il personale è costretto a fare la fila per soddisfare i propri bisogno fisiologici. L'unica alternativa è quella di dover scendere due rampe di scale e raggiungere i servizi situati vicino all'autorimessa, con la speranza di arrivarci in tempo. Inoltre anche gli ulteriori servizi igienici presenti nei vari locali del distaccamento versano in condizioni a dir poco pietose.

Anche l'impianto elettrico della sede (oramai datato) presenta elementi di pericolosità, con le luci notturne posizionate sopra i letti non funzionanti, plafoniere mancanti e con i fili scoperti; molte prese di corrente risultano fuori norma o parzialmente divelte, con il concreto pericolo di folgorazione. Inoltre molte plafoniere presenti nella sede risultano non funzionanti e/o sostituite con lampadine volanti.

Pertanto sollecitiamo questa amministrazione a ripristinare immediatamente le più elementari norme di igiene e sicurezza presso la sede in oggetto. Con l'occasione chiediamo che si proceda, tramite l'ufficio SPP e gli RLS, alla verifica di analoghe situazioni eventualmente presenti nelle altre sedi del comando.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Distinti saluti.

Per il coordinamento provinciale USB Roma  
F.to Giorgio Gibbone

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco**

[www.vigilidelfuoco.usb.it](http://www.vigilidelfuoco.usb.it) - fax:06874597394 – [roma.vigilidelfuoco@usb.it](mailto:roma.vigilidelfuoco@usb.it) - [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) - pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

**Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004**