



# UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA

[pisa.vigilidelfuoco@usb.it](mailto:pisa.vigilidelfuoco@usb.it)

Lett. Amm. Prot. 17/25 del 18/08/25

Al Prefetto di Pisa  
Sig.ra Maria Luisa **D'ALESSANDRO**

Al Sindaco Comune di Cascina (PI)  
Sig. Michelangelo **BETTI**

e p.c. Al Dirigente Provinciale VV.F PISA  
Ing. Nicola **CIANNELLI**

**Oggetto: sede Vigili del Fuoco di Cascina.**

Gentilissima, Egregi,

nel corso dei mesi e anni scorsi abbiamo più volte esposto e denunciato al Comandante Provinciale Ing. Ciannelli, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi del D.lgs 81/08, elementi di pericolosità della sede per i lavoratori VF (distacchi intonaci, infiltrazioni acqua dal tetto, interferenza accesso automezzi ecc.); situazioni legate ad aspetti di igiene (presenza roditori, amianto, riscaldamento e climatizzazione ecc) e altri connessi strettamente all'attività di soccorso tecnico urgente quali: presenza di detriti nella cisterna acqua preposta al rifornimento estinguenti degli automezzi, continui guasti al cancello di ingresso che pregiudicavano la prontezza di intervento della squadra nelle uscite di soccorso, la mancanza di illuminazione esterna che pregiudicava la sicurezza del personale per la circolazione dei veicoli e per la loro preparazione (carico-scarico) dato che in prontezza operativa H24 occorre preparare i veicoli di Colonna Mobile che sono ubicati nella sede.

In tutte queste richieste il Comando, pur con la scarsa disponibilità di fondi per le sedi di servizio, è in qualche modo riuscito a tamponare le enormi falle create dal proprietario Comune di Cascina il quale, a norma, dovrebbe essere il responsabile di tutte le manutenzioni ed interventi straordinari legati alle primarie funzionalità della sede.

Sono stati quindi impiegati denari dello Stato per ripristinare, almeno in parte, la funzionalità di una sede VVF che occupa 30 lavoratori adibiti al soccorso tecnico urgente impegnati quotidianamente nella salvaguardia della incolumità della vita, dei beni e del territorio dei cittadini di Cascina e degli altri comuni della Valdera, ai fini della tutela della salute dei lavoratori VF e della funzionalità connessa al soccorso.

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Pisa**

[www.vigilidelfuoco.usb.it](http://www.vigilidelfuoco.usb.it) - fax:06874597394 - [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) - pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



# UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



**COORDINAMENTO PROVINCIALE PISA**

[pisa.vigilidelfuoco@usb.it](mailto:pisa.vigilidelfuoco@usb.it)

Lett. Amm. Prot. 17/25 del 18/08/25

Ad oggi, dopo anni, risultano ancora guasti tutti i portoni dei garage dove escono i veicoli di soccorso, costringendo di fatto a restare tutto aperto. Condizione che pregiudica la funzionalità dei veicoli esposti alle alte e basse temperature, corrosione e guasti continui.

Al tempo stesso questa condizione pregiudica la sicurezza dei beni quali veicoli, attrezzature e tutto quanto contenuto nei garage atto alla funzionalità del soccorso. Nei mesi scorsi abbiamo anche subito furti di attrezzatura. Inoltre persiste infiltrazione di acque meteoriche in vari locali.

Questa OS, da sempre attenta alla conformità e alla safety delle sedi VVF tesa alla salvaguardia e incolumità dei lavoratori e dei cittadini, chiede a Sua Eccellenza Sig.ra Prefetto un accoglimento di quanto esposto ai fini di ristabilire la correttezza e collaborazione dei compiti e dei ruoli tra Enti mirata alla piena funzionalità della macchina del soccorso dei Vigili del Fuoco.

Nell'attesa di riscontro si porgono Cordiali saluti.

per il Coordinamento USB VVF Pisa  
Simone Cheli - Claudio Mariotti

**USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco Pisa**

[www.vigilidelfuoco.usb.it](http://www.vigilidelfuoco.usb.it) - fax:06874597394 - [vigilidelfuoco@usb.it](mailto:vigilidelfuoco@usb.it) - pec: [vigilidelfuoco@pec.usb.it](mailto:vigilidelfuoco@pec.usb.it)

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004