



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Let. Amm. Prot. 13/2013 del 04/09/2013

Comandante Prov.le VV.F. di Pesaro e Urbino
ing. Francesco **SALVATORE**

Direttore Reg.le VV.F. Marche
ing. Giorgio **ALOCCHI**

e, p.c.

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
ing. Fabio **DATTILO**

Ufficio Garanzia dei Diritti Sindacali
dott. Ugo **TAUCER**

Oggetto: Servizi di vigilanza – Lavoratori VV.F. a rischio sicurezza.

Questa O.S. è costretta a denunciare quanto accaduto, per l'ennesima volta, durante i servizi di vigilanza svolti in occasione della manifestazione denominata "ROF" tenutasi a Pesaro nel periodo 7-23 Agosto 2013.

Si evidenziano infatti, le tante inosservanze alle normative vigenti rilevate durante i servizi in oggetto indicati, in tutte le strutture nelle quali sono stati messi in scena i vari spettacoli (Teatro Rossini, Auditorium Pedrotti e Palazzetto dello sport "Adriatic Arena").

Servizi svolti in strutture prive del Certificato di Prevenzione Incendi, comunicanti direttamente, a mezzo di porta in legno, con il locale Centrale Termica, comunicanti direttamente con una struttura scolastica (Conservatorio di Musica), con corridoi laterali ostruiti da materiale vario, con affollamento superiore al massimo consentito e soprattutto, cosa che ha del paradossale, scale di sicurezza esterne alle quali si accede attraverso strutture puntellate con puntelli in legno, in netto contrasto con quanto disposto dal N.T.C. e sprovviste di regolare e valido collaudo statico.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 13/2013 del 04/09/2013

Tutto ciò a discapito della sicurezza sia dei teatranti che degli spettatori e, non ultimo, dei lavoratori VV.F. che, per mestiere, si occupano istituzionalmente della sicurezza a tutto tondo.

Nel rammentare che i servizi di vigilanza antincendio non sono alternativi ai disposti normativi e che tali inosservanze sono state più volte segnalate dai lavoratori VV.F., questa O.S. chiede di conoscere il perché di tutto ciò e, per il futuro, cosa intenda fare il Dirigente locale per la definizione di quanto rappresentato sottolineando che saranno intraprese tutte le iniziative che il caso richiede al fine della salvaguardia dell'incolumità pubblica e soprattutto del personale VV.F.

**Per il Coordinamento USB VVF
Pesaro Urbino**

c/o Comando di Pesaro e Urbino
mail: pesarourbino.vigilidelfuoco@usb.it

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004