



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. prot 75/21 del 07/09/21

*Al capo del corpo nazionale vigili del fuoco
Dott. Ing Guido PARISI*

*Al Direttore centrale risorse logistiche e strumentali
Dott. Ing Silvano BARBERI*

*E.p.c Al Direttore regionale VV.F per la Sicilia
Dott. Ing. Ennio AQUILINO*

*Al Comandante provinciale VV.F di Catania
Dott. Ing. Giuseppe BIFFARELLA*

Al coordinamento nazionale Usb vigili del fuoco

Oggetto: Richiesta urgente di lavori straordinari e messa in sicurezza sede centrale Vvf Catania.

La scrivente OS, già in passato con nota 71-19 del 31 dicembre 2019, dove già si evidenziano le criticità non più rimandabili della struttura in oggetto e, come annunciato, oggi nuovamente solo il caso ha scongiurato la tragedia, altro distacco di calcinacci, altra tragedia evitata.

Riconosciamo che le altre sedi nel territorio non stanno meglio ma, non è più possibile tale condizione.....strutture scadenti, mezzi vetusti, DPI che si deteriorano.... è l'espressione delle problematiche non più procrastinabili.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



Modifica con WPS Office

Let. Amm. prot 75/21 del 07/09/21



USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



Modifica con WPS Office



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Let. Amm. prot 75/21 del 07/09/21

Let. Amm. prot 71/19 del 31/12/19

Al Direttore centrale risorse logistiche e strumentali
Dott. Ing Silvano BARBERI
E.p.c
Al Direttore regionale VV.F per la Sicilia
Dott. Ing. Gaetano VALLEFUOCO
Al Comandante provinciale VV.F di Catania
Dott. Ing. Giuseppe VERME
Al coordinamento nazionale Usb vigili del fuoco

Oggetto: Richiesta manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Sede Centrale di Catania

La scrivente O.S. regionale, in riferimento al perpetuo distacco degli intonaci esterni della Sede centrale (come da foto allegate) che ancora una volta, solo per caso si è scongiurata una "tragedia" che altrettanto sarebbe annunciata, viste le continue sollecitazioni fatte da anni, chiede e pensa che ormai non sia procrastinabile un intervento straordinario di messa in sicurezza di detta sede. Già nei mesi scorsi, un altro caso analogo si era verificato, con il distacco di intonaci all'interno dei locali uffici, dove giornalmente transitano, lavoratori e personale esterno (che usufruiscono dei servizi).

Con la presente, chiediamo quale sia lo stato dei provvedimenti intrapresi (dal Comando, Provincia, ecc...) per rendere più sicura la sede, sia per l'accesso del pubblico che usufruisce dei servizi erogati, sia per il personale che quotidianamente presta servizio all'interno.

Ricordiamo che, negli anni passati già accadimenti simili si sono verificati, dove si è provveduto a piccoli lavori di messa in sicurezza.

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it
Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Let. Amm. prot 71/19 del 31/12/19

Altresì, ricordiamo che tutta la sede sicuramente non versa in condizioni migliori, come d'altronde tutte le sedi provinciali, tamponate solo con piccola manutenzione ordinaria (ad esclusione di Acireale, dove servono però altri tipi di interventi). Per quanto sopra esposto, chiediamo una risposta celere alla problematica, non vorremmo parlare di tragedie annunciate.

Sicuri di un vostro riscontro, si porgono distinti Saluti.

Il Coordinatore regionale USB VVF – Sicilia
Carmelo Barbagallo

Sicuri di un vostro riscontro, si porgono distinti Saluti.

Il Coordinatore regionale USB VVF – Sicilia
Carmelo Barbagallo

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004



Modifica con WPS Office